



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002348363

### 委托人名称、地址

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno (VA) 意大利

### 生产者（制造商）名称、地址

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno (VA) 意大利

### 生产企业名称、地址

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno (VA) 意大利

### 产品名称和系列、规格、型号

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a$ : 45°C， $t_c$ : 85°C，II 类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C，部分型号控制端口调光）

见附件；输入：220-240V~50-60Hz

### 产品标准和技术要求

GB 17625.1-2012; GB/T 17743-2017; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C10-01:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 11 月 24 日有效期至：2025 年 11 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-R



主任：

陆楠



## 中国质量认证中心



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

**CERTIFICATE NO.:** 2020011002348363

## **NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT**

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy

## **NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER**

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy

## **NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY**

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy

## **PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION**

A.C. Supplied Electronic Controlgear For LED Modules ( Independent , Constant Current Mode, SELV, ta:45°C , tc:85°C , Class II , IP20, Suitable For Direct Mounting On Normally Flammable Material, Temperature Declared Thermally Protected: 110°C , Controlled Port Dimming For Some Type)

See Appendix; Input: 220-240V~ 50-60Hz

## **THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS**

GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2017;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with therequirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C10-01:2014).

**Valid from:** Nov.24,2020**Valid until:**Nov.24,2025

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)  
Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P



President:

Lu Mei



## **CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2020011002348363

纸 号：2714518

序号	产品型号	参数
1	PROFESSIONALE DALI	输出：Max. 59Vdc, 10-54Vdc, 300-1050mA (恒流可调, 通过拨码开关调节), 配套光源：Max. 38W LED 模块, DALI 调光
2	PROFESSIONALE CASAMBI	输出：Max. 59Vdc, 10-54Vdc, 300-1050mA (恒流可调, 通过拨码开关调节), 配套光源：Max. 38W LED 模块, 蓝牙调光\手机 APP\PUSH 调光

输入：220-240V~, 50-60Hz

PUSH调光：通过将一个开关连接在L与PUSH L之间，短按控制通/断；长按开关调节输出电流的大小，调节输出电流范围。

PROFESSIONALE DALI 拨码开关

输出功率	输出电流	拨码开关位置			
		1	2	3	4
16W	300mA	-	-	-	-
18W	350mA	ON	-	-	-
21W	400mA	-	ON	-	-
24W	450mA	ON	ON	-	-
27W	500mA	-	-	ON	-
29W	550mA	ON	-	ON	-
32W	600mA	-	ON	ON	-
35W	650mA	ON	ON	ON	-
38W	700mA	-	-	-	ON
38W	750mA	ON	-	-	ON
38W	800mA	-	ON	-	ON
38W	850mA	ON	ON	-	ON
38W	900mA	-	-	ON	ON
38W	950mA	ON	-	ON	ON

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆楠



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2020011002348363

纸 号：2714518

38W	1000mA	-	ON	ON	ON
38W	1050mA	ON	ON	ON	ON
PROFESSIONALE CASAMBI 拨码开关					
输出功率	输出电流	拨码开关位置			
		1	2	3	4
16W	300mA	-	-	-	-
18W	350mA	ON	-	-	-
21W	400mA	-	ON	-	-
24W	450mA	ON	ON	-	-
27W	500mA	-	-	ON	-
29W	550mA	ON	-	ON	-
32W	600mA	-	ON	ON	-
35W	650mA	ON	ON	ON	-
38W	700mA	-	-	-	ON
38W	750mA	ON	-	-	ON
38W	800mA	-	ON	-	ON
38W	850mA	ON	ON	-	ON
38W	900mA	-	-	ON	ON
38W	950mA	ON	-	ON	ON
38W	1000mA	-	ON	ON	ON
38W	1050mA	ON	ON	ON	ON

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆楠



## 中国质量认证中心